

CHIARIMENTI

eG.P.A. n. 39/2010, svolta in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura di un Sistema di Storage per il Progetto di Server Consolidation di Italferr S.p.A – CIG 04932968BA

Con riferimento al procedimento di gara in oggetto e alle richieste di chiarimenti pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, ha deciso di comunicare a tutti i concorrenti quanto segue:

In merito al “gruppo di continuità” richiesto per il sottosistema di storage secondario sono stati posti i seguenti quesiti

1.

Domanda

Non è chiaro se viene richiesta tensione in entrata e uscita TRIFASE/MONOFASE oppure TRIFASE/TRIFASE; quale dobbiamo offrire delle due?

Risposta

La tensione in entrata deve essere trifase e in uscita monofase (trifase/monofase).

2

Domanda

Viene richiesta “potenza in uscita configurata 9500w”; normalmente la potenza dei gruppi di continuità viene espressa in KVA che ha un valore proporzionale diverso. Si deve intendere pertanto 9500KVA?

Risposta

Si deve intendere 9500 VA


3

Precisazione sul punto 10.A.6 del bando

In ordine al punto 10.A.6 relativo alla dichiarazione attestante i dati di certificazione regolarità contributiva (D.U.R.C.) si precisa che nel caso di RTI e



PER I SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
PER I SERVIZI DI ACQUISTO



ConSORZI ex art. 34, lette D. lgs n. 163/06 costituendi e costituiti ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio dovrà rendere l'allegato 4 al bando di gara e non l'allegato 5 e ciascuna dovrà essere firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante.

Il responsabile del procedimento
Vito Gurrieri

